


Ruum, koht	Termografeerija	Kuupäev	Kellaaeg
Krt. 5, tagumine tuba	Mart Jõgioja	12.01.2004	9:18:03

Keskkonna tingimused	Väärtus
Sisetemperatuur	25,0°C
Välistemperatuur	-7,0 °C
Kaugus objektini	3,0 m
Pinna kiirgustegur	0,91



Alanurk aknast vasakul

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	25,0°C
AR01 : min	15,6°C
AR01 : keskm.	21,6°C

