

Ruum, koht	Termografeerija	Kuupäev	Kellaaeg
Krt 8., elutoa akna alaosa	Mart Jõgioja	12.01.2004	9:58:52

Keskkonna tingimused	Väärtus
Sisetemperatuur	21,0°C
Välistemperatuur	-7,0 °C
Kaugus objektini	3,0 m
Pinna kiirgustegur	0,91



Akna parempoolne põsk

Mõõdetav koht	Temperatuur
AR01 : max	20,3°C
AR01 : min	7,5°C
AR01 : keskm.	15,6°C